



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**  
 www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.ЕЕ.ПР.198/2.Н.00025

№

(номер сертификата соответствия)

026394

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «БОСТИК» ОГРН 1087746170896  
 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, эт. 4, пом. 1, ком. 1А, Россия,  
 тел. +7(495) 787 3171/787 3172

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Krimelte OU»  
 Suur-Paala 10, 13619, Tallinn, Estonia, Эстония, тел. +3726059300

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью  
 "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении  
 компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.198/2 от 22.07.2015г.,  
 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена полиуретановая монтажная (пистолетная) профессиональная,  
 т.м. «Bostik» PRO B1 Противопожарная.  
 Контракт № Б1/14 от 28.01.2014 года  
 Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования".

24.30.22.343

код ТН ВЭД России

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"  
 (См. приложение – бланк 002736)

3214101001

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ Д17-04-27/1, Д17-04-27/2 от 27.04.2017 г.  
 ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.180/2 от 22.07.2015 г.,  
 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.ОС05.К00276 от 10.03.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта-Центр» номер аттестата аккредитации СДСГК RU. 0001.13AA69 от 12.11.2014 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.04.2017 г. по 27.04.2018г.**



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*(Handwritten signature)*

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*(Handwritten signature)*

А.Е. Иванова



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ЕЕ. ПР. 198/2.Н.00025

(номер сертификата соответствия)

**002736**

(учетный номер бланка)

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил  | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил  |
|--|--|---|
| ГОСТ 30247.0-94                                      | "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"                  | Показатели огнестойкости при глубине шва 60 мм:<br>ширине шва 30мм - 40 мм -Е115;<br>ширине шва 10мм - 20мм – Е130. |
| ГОСТ 30247.1-94                                      | "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" |   |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Иванова