

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-PL.ПБ65.В.00461

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ». № 0014378

Адрес: Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А, 143985. ОГРН 1165053057311. Телефон +7 495 777 79 79, факс +7 495 777 79 70

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "FOLIAREX Sp. z o.o.", адрес: Польша, 62 -060 STESZEW, UL.BUKOWSKA 5, телефон: +48 61 81 34 049, факс: +48 61 81 34 050, электронная почта: biuro@foliarex.com.pl

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "ЛСМ-пожсерт", адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2. Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 4. Телефон: 4959846339, факс: 4959846339, электронная почта: pozhsert@lcmg.ru, регистрационный номер: RA.RU.11ПБ65, выдан Федеральной службой по аккредитации 06.06.2016 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плёнка полиэтиленовая пароизоляционная, толщиной от 180 мкм (микрон) до 220 мкм (микрон), т.м. FOLIAREX, тип: Budfol, ROCKbarrier. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

Код ОК034(ОКПД2) 22.21.30.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3920 10 890 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5. Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 1910/М-17 от 11.04.2017 г. ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг", рег. № RA.RU.21ПБ78 от 20.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат Системы Менеджмента Качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № FSK.RU.0002.F0004451 от 16.03.2017 г., выдан ОС ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ», адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Колокольная дом 5, литер А, пом. 8-Н, Рег. № FSK.RU.0002

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.04.2017 по 11.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Р. А. Кузнецов
инициалы, фамилия

К. В. Кизеев
инициалы, фамилия

